



Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf  
Diretoria de Operação – DO  
Superintendência de Gestão da Operação do Sistema – SOO  
Departamento de Gestão de Recursos Hídricos, Planejamento e  
Programação Energética - DOOH

## **Boletim Hidrológico Diário da Barragem de Boa Esperança Nº 01/2022– 01/01/2022**

O período úmido na Bacia do Parnaíba iniciou no mês de novembro e segue até abril de 2022.

Tendo em vista as chuvas ocorridas nos últimos dias, foi necessário elevar gradativamente a defluência da Usina de Boa Esperança para valores superiores a 576 m<sup>3</sup>/s, iniciando-se a prática de vertimento no dia 28/12/2021.

Na data de ontem (31/12) o Reservatório de Boa Esperança atingiu 83,19% de seu volume útil, com afluência média diária de 2.470 m<sup>3</sup>/s e defluência média diária de 1.416 m<sup>3</sup>/s.

**Hoje, 01/01, está prevista uma afluência média diária de 1.780 m<sup>3</sup>/s e defluência média diária de 1.600 m<sup>3</sup>/s.**

Ressaltamos que a previsão meteorológica indica ocorrência de chuvas de moderadas a forte na Bacia do Parnaíba e que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nos valores ora praticados em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia.

Em virtude de a Bacia do Rio Parnaíba encontrar-se no seu período úmido é importante e necessário que seja fortemente evitada a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação, haja vista a possibilidade da prática de vazões mais elevadas neste período devido à ocorrência de chuvas na bacia, observando os limites operativos vigentes.