

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf Diretoria de Operação – DO Superintendência de Gestão da Operação do Sistema – SOO Departamento de Gestão de Recursos Hídricos, Planejamento e Programação Energética - DOOH

Boletim Hidrológico Diário da Barragem de Boa Esperança № 11/2022 - 14/01/2022


Na data de ontem (13/01) o Reservatório de Boa Esperança atingiu 69,35% de seu volume útil, com afluência¹ média diária de 1.690 m³/s e defluência² média diária de 1.963 m³/s.

Hoje, 14/01, está prevista uma afluência média diária da ordem de 1.650 m³/s. A defluência será reduzida para o patamar de 1.600 m³/s a partir das 12 h de hoje, perfazendo uma defluência média diária de 1.800 m³/s.

A previsão meteorológica indica a ocorrência de chuvas dentro da média para o período na Bacia do Parnaíba.

Ressaltamos que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nos valores ora praticados em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia, tendo em vista que o período úmido iniciou no mês de novembro de 2021 e segue até abril de 2022.

A seguir, apresentamos no gráfico, a evolução do armazenamento do Reservatório de Boa Esperança:



Este boletim é emitido nos dias úteis e está disponível no site da Chesf, através do seguinte link: https://www.chesf.gov.br/SistemaChesf/Pages/GestaoRecursosHidricos/GestaoRecursosHidricos.aspx

Classificação do documento: Público

¹ Afluência: água que está chegando ao reservatório

² Defluência: água que está saindo do reservatório (vazão turbinada + vazão vertida)