

**Assunto:** Programação de vazões do Reservatório da Pedra  
- Bacia do Rio de Contas.

Prezado(a) Senhor(a),

Em continuidade ao processo de divulgação de informações, comunicamos que devido às chuvas ocorridas na Bacia do Rio de Contas nas últimas horas, o Reservatório da Pedra registrou nas últimas 6h de hoje, 24/12/2022, uma afluência da ordem de 3.600 m<sup>3</sup>/s e alcançou a cota 225,44m às 18h00, com um armazenamento correspondente a 80,54% do volume útil (V.U), acima da curva de volume de espera estabelecida para o período 66,7%.

Tendo em vista a previsão de chuvas na bacia para os próximos dias de moderada a forte e visando o controle de cheia, as defluências do Reservatório da Pedra serão elevadas, gradualmente, para **1.200 m<sup>3</sup>/s, a partir das 19h de hoje**, devendo permanecer neste valor até nova avaliação.

Conforme já explicitado na Carta-Circular Chesf N° 035/2022 (disponível no site da Empresa) e enviada em 07/11/2022, observamos a importância e necessidade de que seja fortemente evitada a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação.

Destacamos que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nos valores ora praticados em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia do Rio de Contas.

Por fim, ressaltamos que manteremos V.Sa. devidamente informada, ao tempo em que solicitamos ampla divulgação junto às comunidades ribeirinhas das informações aqui apresentadas

Atenciosamente,

**Original Assinado**

**Tony Ulysses Rodrigues de Matos Firmino**

Superintendente de Gestão da Operação do Sistema

Classificação do documento: Público

Superintendência de Gestão da Operação  
do Sistema - Rua 15 de Março, 50, Prédio  
do COS - Anexo II - Sala A204 - Torrões  
CEP: 50761-085 - Recife -PE- Brasil  
Tel.: +55 (81) 3229.4100 +55 (81) 3229.4131